



Węgrów, 20.02.2020

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
ul. Mickiewicza 3 07-100 Węgrów
tel./fax(+25) 792 44 24
NIP 824-12-75-240 REGON 00025864F

ILO.P.22/2/20

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **Dostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dla pozycji Zasilacz awaryjny UPS dopuści UPS z gniazdami Uni-Schuko?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dla pozycji Zasilacz awaryjny UPS dopuści UPS z zakresem napięcia wejściowego 170 – 270 Vac ze względu, iż normatywne napięcie obowiązujące w Polsce to napięcie 230?

Odpowiedź:

Tak

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza
w Węgrówie
mgr Małgorzata Janiuk